



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Блок датчика - см. табл. 2	1	
A2	Блок питания БПС-12		
	ТУ 6589-007-52209927-2008 или КДБВ.436711009 (БПВ-12НС) (см. табл.2)	1	
A3	Плата КДБВ.687281020	1	
E1	Кабель КДБВ.685156.023	1	
E2	Кабель - см. табл. 1	1	
E3	Кабель КДБВ.685156.019-03	1	
XS3, XS4	Джампер MJ - 6С (2,54 мм)	2	=A2-XS3, =A2-XS4

Табл. 1

E2 обозначение	Рис.	Клапан
КДБВ.685156.023	2	КЭМЭМ-3М-СИИД
КДБВ.685156.024	3	КЭМГ(И)Д
КДБВ.685156.024	4	КЭМГ(И)З
КДБВ.685156.023	5	КЭМЭМ-3С(ПТ)
КДБВ.685156.023	6	ВЦ

Табл. 2

Обозначение	Рис.	A1			A2	Обозначение исполнения
		Обозначение	Кол. паровов	НКПР		
КДБВ.407729.002-13	1	КДБВ.407796.005 или -10	I	110±51%	БПС-12(И)Д или БПВ-12НС-ИД	СИКЗ-I
		-01 или -11	I	120±51%		
-14		-02 или -12	II	I паров - 110±51% II паров - 120±51%		СИКЗ-II
-15	6	-06 или -16	I	110±51%	БПС-12(В)Д или БПВ-12НС-ВД	СИКЗ-В-I
		-07 или -17	I	120±51%		
-16		-08 или -18	II	I паров - 110±51% II паров - 120±51%		СИКЗ-В-II
		-03 или -13	I	110±51%	БПС-12(И)Д или БПВ-12НС-ИД	СИКЗ-И-I
-17	2 или 3	-04 или -14	I	120±51%		
		-05 или -15	II	I паров - 110±51% II паров - 120±51%	СИКЗ-И-II	
-19	4	-03 или -13	I	110±51%	БПС-12(И)З	СИКЗ-И-I
		-04 или -14	I	120±51%		
-20		-05 или -15	II	I паров - 110±51% II паров - 120±51%		СИКЗ-И-II
		-00 или -10	I	110±51%	БПС-12(ПТ)Д или БПВ-12НС-ПТ	СИКЗ-П-I
-21	5	-01 или -11	I	120±51%		
		-02 или -12	II	I паров - 110±51% II паров - 120±51%	СИКЗ-П-II	

Иск. лист	№ докум.	Лист	Листов	Сигнализатор загазованности СИКЗ Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разработ.							1:1
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Стр.							

Копировал _____ Формат А2

Лист 1 из 1